

Rapporto n° 003_A-3 ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO
Ispezione eseguita il giorno: 15/11

 Dalle ore: **8:00-12:00**

 Dalle ore: **13:00**

 Alle ore: **18:00**

 Gas distribuito: GPL

 Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP BP

 Strumento Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

 Matr.: **24590**

 Scad. Tarat.: **20/03/2024**

 Strum. portatile Modello: **HUBERG METREX**

 Matr.: **50046**

 Scad. Tarat.: **04/09/2024**

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione		Codice dispersione
VIA SAURO NAZARIO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA SCARLATTI ALESSANDRO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA SEMPRONI PIO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA SGARIGLIA MARCO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA SICILIA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA SIENA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA SPERANZA GIUSEPPE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA SPONTINI GASPARE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA TEVERE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA TOLENTINO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA TORINO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA TOSELLI PIETRO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA TOTI ENRICO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati, Lorenzo Grieco, Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate

1

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 003_A-3 ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO
Ispezione eseguita il giorno: 15/11

 Dalle ore: **8:00-12:00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL

 Gas naturale (metano)

 Pressione diesercizio della
condotta ispezionata:

 AP/MP BP

 Strumento Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**
 utilizzato: Strum. portatile Modello: **HUBERG METREX**

 Matr.: **24590**
 Matr.: **50046**

 Scad. Tarat.: **20/03/2024**
 Scad. Tarat.: **04/09/2024**

VIA TRAPANI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA TRASI LUDOVICO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA TREBBIANI ELISABETTA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA TUCCI BERARDO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA URBISAGLIA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA VENEZIA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA VIDACILIO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA VIPERA ANTONIO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA VITTORIO EMAN.LE ORLANDO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA ZANDONAI R.	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VLE CROCE BENEDETTO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VLE MARCONI GUGLIELMO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VLE TREVIRI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA DELLA POLVERIERA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	09112023

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati, Lorenzo Grieco, Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate

1

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 003_A-3 ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: 15/11

Dalle ore: 8:00-12:00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

Gas distribuito: GPL

Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della
condotta ispezionata:

AP/MP

BP

Strumento Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA

Matr.: 24590

Scad. Tarat.: 20/03/2024

utilizzato: Strum. portatile Modello: HUBERG METREX

Matr.: 50046

Scad. Tarat.: 04/09/2024

Totale rete BP ispezionata con automezzo	59.835,00 m
Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale	4.123,1 m
Totale rete BP Ispezionata	63.958,10 m

Firma dell'operatore: Paola Garbagnati, Lorenzo Grieco, Matteo Gola

Totale presunte dispersioni rilevate

1

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

