

Rapporto n° 003_B-1 ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO
Ispezione eseguita il giorno: 26-27-28-29/09

 Dalle ore: **8:00-12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL

 Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP BP

 Strumento Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

 Matr.: **24591**

 Scad. Tarat.: **20/03/2024**

 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

 Matr.: **370506**

 Scad. Tarat.: **27/01/2024**

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione		Codice dispersione
FNE PIANORO S. MARCO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE ROSARA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE SAN PIETRO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE SANTA MARIA A CORTE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE VALLEFIORANA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE VALLEVENERE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE VALLI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE VENAPICCOLA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
LARGO GRAZIANO PIERMANNI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
LGO LOZZI ANTONIO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
LNG CASTELLANO SISTO V	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
LNG TRONTO BARTOLOMEI E.	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
PZA IMMACOLATA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati, Lorenzo Grieco, Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate

0

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 003_B-1 ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO
Ispezione eseguita il giorno: 26-27-28-29/09

 Dalle ore: **8:00-12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

 Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

 Strumento Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**
 utilizzato: Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

 Matr.: **24591**
 Matr.: **370506**

 Scad. Tarat.: **20/03/2024**
 Scad. Tarat.: **27/01/2024**

PZA VENTIDIO BASSO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
STR DI SAN MARCO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VIA 25 APRILE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VIA 3 OTTOBRE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VIA ABRUZZO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VIA ANGELINI DINO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VIA BENGASI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VIA CIMAROSA DOMENICO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VIA COLA D'AMATRICE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VLE DELLE MEDAGLIE D'ORO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VLE FEDERICI MARCELLO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VLE ROZZI COSTANTINO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VLE VELLEI SINIBALDO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati, Lorenzo Grieco, Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate

0

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 003_B-1 ASCOLIRETE GAS		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: ASCOLI PICENO	
Ispezione eseguita il giorno: 26-27-28-29/09		Dalle ore: 8:00-12.00		Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00	
Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input type="checkbox"/> Gas naturale (metano)				Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input type="checkbox"/> AP/MP <input type="checkbox"/> BP	
Strumento utilizzato:	Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA	Matr.: 24591	Scad. Tarat.: 20/03/2024		
	Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA	Matr.: 370506	Scad. Tarat.: 27/01/2024		

Totale rete BP ispezionata con automezzo	59.835,00 m
Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale	4.123,1 m
Totale rete BP Ispezionata	63.958,10 m

Firma dell'operatore: <i>Paola Garbagnati, Lorenzo Grieco, Matteo Gola</i>	Totale presunte dispersioni rilevate	0
Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:		

