



Rapporto n°	022024_ASCOLI RETI GAS_MP	Comune:	MONTEGALLO
Impianto:	MONTEGALLO	Cod. Impianto:	
Cliente:	ASCOLI RETI GAS S.R.L.	Operatore:	LORENZO GRIECO
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	GPL
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr.	Scad. Tarat:
	HUBERG METREX2 Strumento Pedonale	Matr. 9103	Scad. Tarat: 07/11/2024

DATA	VIA	TIPO ISPEZIONE	CODICE DISPERSIONE
09/10/2024	FRAZIONE ASTORARA	pedonale	
	STRADA PROVINCIALE 149	pedonale	
	STRADA PROVINCIALE 89	pedonale	
	VIA CARO ANNIBAL	pedonale	
	VIA MONTERONE	pedonale	

Totale rete MP ispezionata con automezzo	0 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	3.502 m
Totale rete MP ispezionata	3.502 m
Totale dispersioni localizzate	0

Firma dell'operatore:  LORENZO GRIECO	Verifica Resp. Teknegas:  ROBERTO DI LUCCHIO
Firma Responsabile ASCOLI RETI GAS S.R.L. per ricevuta:	