



# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

Pag. 1 Di 1

Rapporto n° 001\_B ASCOLI RETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ACCUMOLI

Ispezione eseguita il giorno: 13/11/2023 Dalle ore: 8,00 Alle ore: 12,00

Dalle ore: 13,00

Alle ore: 18,00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)Pressione di esercizio della condotta ispezionata:  AP/MP  BPStrumento  Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR

Matr.: 24590

Scad. Tarat: 20/03/2024

utilizzato:  Strum. portatile Modello: HUBERG METREX

Matr.: 50046

Scad. Tarat.: 04/09/2024

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
FEEDER MP	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

<b>Totale rete MP ispezionata con automezzo</b>	<b>10.781,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>975,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE</b>	<b>100%</b>
<b>Totale rete MP Ispezionata</b>	<b>11.756,00 m</b>

Firma dell'operatore: Lorenzo Grieco

Totale presunte dispersioni rilevate

0

Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta: