

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		Pag. 1 Di 1
Rapporto n° 010_B MONTELPARO	Cod. Imp. Distribuzione:	Comune: MONTELPARO	
Ispezione eseguita il giorno: 14/11/2023 Dalle ore: 8,00 Alle ore: 12,00		Dalle ore: 13,00	Alle ore: 18,00
Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input checked="" type="checkbox"/> AP/MP <input type="checkbox"/> BP	
Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA Matr.: 24590	Scad. Tarat: 20/03/2024		
<input type="checkbox"/> Strum. portatile Modello: HUBERG METREX Matr.: 50046	Scad. Tarat.: 04/09/2024		

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
LOC.MONTELPARO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

Totale rete MP ispezionata con automezzo	3.843,00 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	0,00 m
Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE	100%
Totale rete MP Ispezionata	3.843,00 m

Firma dell'operatore: Lorenzo Grieco 	Totale presunte dispersioni rilevate	0
Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta: →		

