

Rapporto n° 003\_B-2 ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLI PICENO**
**Ispezione eseguita il giorno: 3-4/10**

 Dalle ore: **8:00-12:00**

 Dalle ore: **13:00**

 Alle ore: **18:00**

 Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

 Pressione di esercizio della condotta ispezionata:  AP/MP  BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

 Matr.: **24591**  
 Matr.: **370506**

 Scad. Tarat.: **20/03/2024**  
 Scad. Tarat.: **27/01/2024**

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione		Codice dispersione
CNE OVEST	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE CAPRIGNANO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE CARPINETO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE CASAMURANA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE CASE DI CIOCCIO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE CASTEL TROSINO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	07102023
FNE CAVIGNANO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE COLLE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE FAIANO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE GIUSTIMANA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE LISCIANO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE MOZZANO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FNE PESCARA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati, Lorenzo Grieco, Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate

1

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 003\_B-2 ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLI PICENO**
**Ispezione eseguita il giorno: 3-4/10**

 Dalle ore: **8:00-12:00**

 Dalle ore: **13:00**

 Alle ore: **18:00**

 Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

 Pressione di esercizio della condotta ispezionata:  AP/MP  BP

 Strumento Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 utilizzato: Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

 Matr.: **24591**  
 Matr.: **370506**

 Scad. Tarat.: **20/03/2024**  
 Scad. Tarat.: **27/01/2024**

LARGO GRAZIANO PIERMANNI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
LGO LOZZI ANTONIO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
LNG CASTELLANO SISTO V	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
LNG TRONTO BARTOLOMEI E.	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
PZA IMMACOLATA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
PZA VENTIDIO BASSO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VIA CORNACCHIOLI GIACINTO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VIA DE DOMINICIS ANTONIO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VIA GALIE' NARCISO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VIA GENOVA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VIA LISCIANO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VIA LORETO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
VIA MARINI LUIGI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati, Lorenzo Grieco, Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate

1

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 003\_B-2 ASCOLIRETE GAS      Cod. Imp. Distribuzione:      **Comune: ASCOLI PICENO**
**Ispezione eseguita il giorno: 3-4/10**      Dalle ore: **8:00-12:00**      Dalle ore: **13:00**      Alle ore: **18:00**

 Gas distribuito:     GPL                       Gas naturale (metano)      Pressione di esercizio della condotta ispezionata:     AP/MP     BP

 Strumento utilizzato:    Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**      Matr.: **24591**      Scad. Tarat.: **20/03/2024**  
    Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**      Matr.: **370506**      Scad. Tarat.: **27/01/2024**

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA MEDITERRANEO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA NUORO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA PALIOTTI FRANCESCO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA PORTA TUFILLA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA SAN PIETRO IN CASTELLO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA SAN SERAFINO DA MONTEGR.	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati, Lorenzo Grieco, Matteo Golzi	Totale presunte dispersioni rilevate	1
--	--------------------------------------	---

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:
--

Rapporto n° 003\_B-2 ASCOLIRETE GAS Cod. Imp. Distribuzione: Comune: **ASCOLI PICENO**

Ispezione eseguita il giorno: **3-4/10** Dalle ore: **8:00-12:00** Dalle ore: **13:00** Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano) Pressione di esercizio della condotta ispezionata:  AP/MP  BP

Strumento Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **24591** Scad. Tarat.: **20/03/2024**  
utilizzato: Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **370506** Scad. Tarat.: **27/01/2024**

<b>Totale rete BP ispezionata con automezzo</b>	<b>22.952,75 m</b>
<b>Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>368 m</b>
<b>Totale rete BP Ispezionata</b>	<b>23.320,75 m</b>

Firma dell'operatore: *Paola Garbagnati, Lorenzo Grieco, Marco Gola*

Totale presunte dispersioni rilevate

1

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

